ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DE ASSESSORIA E
ENSAIOS TÉCNICOS

Tecnopolo do Vale do Tejo, Rua José Dias Simão
Alferrarede, 2200-062 Abrantes
T: 241372357; F: 241371644
E: a-logos@mail.telepac.pt
www.a-logos.com

IPAC acreditação L0319 Ensaios

Cliente:
Município de Avis (2294)
Largo Cândido dos Reis
7480-116 Avis

Relatório de Ensaios Nr: 334

Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Águas de consumo humano
Colheita: Dª Rosa Martins
Zona de Abastecimento: PISÃO
Colhida por: Laboratório
Relatório / ID: 1400096 / 1400617

Data de Recolha: 10/01/2014
Data de Recepção: 10/01/2014
Data Inic. Análise: 10/01/2014
Data Fim Análise: 11/01/2014
Data de Emissão: 15/01/2014

A amostragem encontra-se incluída no âmbito da acreditação pelas seguintes normas - microbiologia: ISO 19458:2006 e química: ISO 5667-5:2006.

Parâmetros de Campo

Hora da Colheita: 11:20

Ensaio	Resultado	Unidade	Limite Lei (a)	VR
Escherichia coli Método Interno (PTM 104) (14-01-2011)	0	Número/100mL	0	---
Bactérias coliformes (coliformes totais) Método Interno (PTM 104) (14-01-2011)	0	Número/100mL	0	---
Desinfectante residual (Cloro residual) Método Interno PTQ 152 (14-11-2009)	0,2	mg/L Cl2	---	0,2-0,6

Declaração de conformidade

Os Parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos do Decreto Lei 306/2007

PATRICIA ANDREIA AMARO DE SOUSA

Digitally signed by PATRICIA ANDREIA AMARO DE SOUSA
DN: cn=PATRICIA ANDREIA AMARO DE SOUSA, c=PT, l=ABRANTES, o=A-LOGOS-ASSOCIACAO P/ O DESENV DE ASSESSORIA E ENSAIOS TECNICOS, ou=Certificate Profile - Member, Authentication - Identity Authenticated, ID - CC 10749027, Organization ID - 504085840, title=Diretora técnica, email=a-logos@mail.telepac.pt
Date: 2014.01.16 09:48:37 Z

Director Técnico
Patricia Sousa

OS ENSAIOS ASSINALADOS COM (*) NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO
Os ensaios assinalado com (**) são subcontratado com o ensaio não acreditado. Os assinalados com (***) são subcontratado e com o ensaio acreditado.

Este relatório não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

As determinações dos parâmetros de campo foram efectuadas pelo Técnico de Colheitas.
DL 306/07; (a)Limite Lei - Valor paramétrico