



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALONGO



Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,55	0,55			1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	0	0	0	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/L ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Alacloro (µg/L)	0,10							
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Atrásina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilatrásina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Linurão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Tebuconazol (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Metolaclozo (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zona de abastecimento controlada: Valongo


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relação ao atual edital (Edital nº2/2023_01 de abr a 30 de jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:



(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISÃO

EDITAL N.º 2/2023

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,24	0,24			1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	0	0	0	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							---
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10							
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Atrazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilatrazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Linurão (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metolaclozolo (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Radioatividade:	(Bq/l)							
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zona de abastecimento controlada: Pisão

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao atual edital (Edital Nº2/2023_2º Trimestre_01 de abr a 30 jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:



(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DOS BORREGOS



EDITAL N.º 2/2023

Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	3	3	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,2			1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	0	0	0	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/L ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroeteno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10							
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Atrazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilatraxina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Linurão (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zona de abastecimento controlada: Monte dos Borregos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao edital (Edital Nº5/2022_4º Trimestre_01 out a 31 de dez) ao parâmetro Bactérias coliformes do mês de dezembro, foram efetuadas purgas de água e análises de verificação, este já se encontra em conformidade. No anterior edital (1º Trimestre de 2023_01 de jan a 31 de mar), os dois incumprimentos aos parâmetros Bactérias coliformes e E. Coli, ambos já se encontram em conformidade (foram efetuadas purgas de água e análises de verificação). No atual edital (2º Trimestre de 2023_01 de abr a 30 de jun), tivemos um incumprimento ao parâmetro Bactérias coliformes. Estamos a executar purgas de águas e novas análises de verificação, contudo este ainda se encontra em inconformidade. Quantos aos outros resultados, estes encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:

(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023






CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MARANHÃO




Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,44	0,44			1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	0	0	0	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/L ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Alacloro (µg/L)	0,10							
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Atrazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilatrazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Linurão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Tebuconazol (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Metolaclozolo (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---
Zona de abastecimento controlada: Maranhão								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relação ao atual edital (Edital Nº2/2023_2º Trimestre_01 de abr a 30 jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).								
A Vereadora da Câmara:					(Inês Filipe Pereira da Fonseca)		17 de julho de 2023	





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FIGUEIRA E BARROS



Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,42	0,42			1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	0	0	0	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/L ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Alacloro (µg/L)	0,10							
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Atrazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilatraxina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Linurão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Tebuconazol (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Metolaclozo (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zona de abastecimento controlada: Figueira e Barros

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relação ao atual edital (Edital Nº2/2023_2º Trimestre_01 de abr a 30 de junho de 2023), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:

(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ERVEDAL



Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	6	1	67%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,33			3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	260	260	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Alacloro (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Atrazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilatraxina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Linurão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Tebuconazol (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Metolaclopro (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zona de abastecimento controlada: Ervedal

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao actual edital Nº2/2023 (2º Trimestre_01 de abr a 30 de jun), houve 2 incumprimentos, sendo um no parâmetro Bactérias coliformes e outro no parâmetro Enterococos. Foram efetuadas purgas de água e análises de verificação, tendo já estes parâmetros em conformidade. Os restantes resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:



(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTOS DE AVIS/ BENAVIDA/
ALCÓRREGO



Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,64			3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	21	21	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	260	260	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<20	<20	0	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/L ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Alacloro (µg/L)	0,10							
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Atrazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilatraxina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Linurão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Metolaclozo (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Tebuconazol (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zonas de abastecimentos controladas: Avis/ Benavila /Alcórrego

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao Edital Nº2/2023 (2º Trimestre_ 01 de abr a 30 de jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:




(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA VELHA



Em conformidade com o Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

2º TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,68	0,68			1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0			0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	0	0	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	0	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	0	0	0	---	0	0	---
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	0	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitratos ²⁻ (mg/L NO ₃)	50	0	0	0	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	0	0	0	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	0	0	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	0	0	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	0	0	0	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	0	0	0	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	0			0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L ClO ₂)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cloritos (mg/L ClO)	0,7	0	0	0	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	0	0			0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	0			0	0	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	0	0	0	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	---	0	0	---
Cloratos (mg/L Cl)	250	0	0	0	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L)	1,0							
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0	0	0	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	---	0	0	---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	0	0			0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromofórmio(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/L)	---	0	0			0	0	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	---	0	0	---
Alacloro (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clortolurão (µg/L)	0,10							
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Atrásina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Desetilatrásina (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Linurão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Oxadiazão (µg/L)	0,10	0	0	0	---	0	0	---
Radioatividade: (Bq/l)								
Radão (Bq/l)	500	0	0	0	---	0	0	---

Zona de abastecimento controlada: Aldeia Velha

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao Edital Nº2/2023 (2º trimestre_ 01 de abr a 30 de jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro de 2017).

A Vereadora da Câmara:

(Inês Filipe Pereira da Fonseca)

17 de julho de 2023

